



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**ПРЕДПИСАНИЕ № Б12-7/320-5708**

об устранении нарушений требований законодательства РФ в электроэнергетике

"17" ноября 2017 г.  
(дата составления)

г. Белгород, ул. Щорса, д.2В, 2й  
этаж, каб.№3  
Отдел государственного  
энергетического надзора и надзора за  
ГТС по Белгородской области  
Верхне-Донское управление Ростехнадзора  
(место составления)

На основании распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №Б7/320-5708 от 23.10.2017г. «О проведении плановой выездной проверки» с 15.11.2017 г. (8.30) по 17.11.2017 г. (15.30) была проведена плановая выездная проверка с целью проверки соблюдения требований законодательства РФ: ФЗ№35 «Об электроэнергетике» ФЗ№261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в отношении

**Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Борисовский психоневрологический интернат"**

(адрес юридического лица - Белгородская обл, Борисовский р-н, п.Борисовка, ул.Советская,100)

Директор: Долина Людмила Николаевна

Лица, проводившие проверку:

Синица Дмитрий Игоревич

государственный инспектор отдела  
государственного энергетического надзора,  
надзора за ГТС по Белгородской области  
Верхне-Донского управления Ростехнадзора

При проведении проверки присутствовали:

Питенко Евгений Сергеевич

законный представитель юридического лица  
представитель ГБУСОСЗН"Борисовский  
психоневрологический интернат"  
по доверенности №918 от 16.11.2017г

проведена плановая (внеплановая) выездная проверка соблюдения требований РФ: ФЗ№35 «Об электроэнергетики» ФЗ№261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Сведения о результатах плановой (внеплановой) выездной проверки соблюдения требований ФЗ№35 «Об электроэнергетики» ФЗ№261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»: при проведении проверки ГБУСОСЗН"Борисовский психоневрологический интернат" 2 (два) нарушения обязательных требований в области государственного энергетического надзора.

На основании акта-проверки от 17.11.2017 года № Б7/320-5708, руководствуясь «Положением о федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 года № 401 (с изм. и доп.) я, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора, надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Юридическому лицу ГБУСОСЗН"Борисовский психоневрологический интернат" и его законному представителю

## организовать устранение выявленных нарушений:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок, устранения нарушения
1	2	3	4
1	Отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию технологическая электростанция (дизель-генератор) марки ДГ-100	Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6. (далее ПТЭЭП) п. 1.3.1, п. 3.3.3	30.11.2017г
2	Не представлена проектная документация на реконструкцию электрических сетей корпусов №1-№4	ПТЭЭП п. 1.3.2 п 1.6.8	19.01.2018г

Об устранении нарушений и выполнении предписания направить информацию в Верхне-Донское управление Ростехнадзора в срок 19.01.2018г., по адресу: 310023, город Белгород, ул. Студенческая, д.18 на имя заместителя руководителя Верхне-Донское управление Ростехнадзора по Белгородской области Колодезного В.А. почтой.

Предписание от « 17 » ноября 2017г. №Б7/320-5708 составлено на 3 страницах в 2 экземплярах.

Для подтверждения выполнения предписания представить следующие сведения:

Копии документов заверенные печатью.

Проверка выполнения предписания будет проведена в рамках внеплановой проверки:

в 1 квартале 20 18 г.  
(квартал, месяц)

Вам представлено право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.


Подписи лиц, проводивших проверку:  Д.Синица

Предписание получил(а):

Представитель ГБУСОСЗН "Борисовский психоневрологический интернат" по доверенности №918 от 16.11.2017г Питенко Евгений Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 17 " ноября 20 17 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе получения предписания:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
**ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

г. Белгород, ул. Щорса, д.2В, 2й этаж, каб.№3  
(место составления акта)

"17" ноября 2017 г.  
(дата составления акта)

15 часов 30 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя N Б12-7/320-5708

По адресу/адресам: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Борисовский психоневрологический интернат", 309340.Белгородская область. Борисовский район. п.Борисовка, ул. Советская,100  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.10.2017 г. № Б7/320-5708 «О проведении плановой выездной проверки Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Борисовский психоневрологический интернат", проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Борисовский психоневрологический интернат" (сокращенное наименование ГБСУ-СОСЗН"Борисовский психоневрологический интернат", место нахождения: 309340.Белгородская область, Борисовский район, п.Борисовка, ул. Советская,100)

с 15.11.2017г. с 08 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность 8 час  
с 16.11.2017г. с 08 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность 8 час  
с 17.11.2017г. с 08 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. продолжительность 8 час.

Наименование опасного производственного объекта:

Место нахождения опасного производственного объекта:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня /24 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: директор ГБСУ-СОСЗН"Борисовский психоневрологический интернат" Долина Людмила Николаевна подтверждаю, представитель по доверенности №918 от 16.11.2017г, 03.11.2017г 10-00 Питенко Евгений Сергеевич  
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Синица Дмитрий Игоревич государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала представитель ГБУСОСЗН "Борисовский психоневрологический интернат" по доверенности №918 от 16.11.2017г Питенко Евгений Сергеевич- инженер по охране труда.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

ГБУСОСЗН "Борисовский психоневрологический интернат" эксплуатирует здание главного корпуса, корпусов №1;2;3;4 здания прачечной, склада, гаражей. В период проведения проверки с 15.11.2017г. по 17.11.2017г. документы подтверждающих прекращение эксплуатации или консервацию зданий или энергоустановок не представлены. Проводится реконструкция помещений корпуса №3. Энергоустановки действующие. Лицом ответственным за электрохозяйство согласно приказа №458-од от 13.11.2017г назначен Питенко Е.С, IV гр., заместителем ответственного за электрохозяйство Ольховой А.А IV гр. Утверждена и реализуется программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов оформлен в декабре 2015г. Рег.№ ГЭ-0359/0301/Н-111215/028 ООО «Интеллект-Сервис ЖБК-1» зарегистрирован в Некоммерческом Партнерстве - Саморегулируемая Организация «Гильдия Энергоаудиторов

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, с указанием характера нарушений и лиц, допустивших нарушения):

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1	Отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию технологическая электростанция (дизель-генератор) марки ДГ-100	Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6. (далее ПТЭЭП) п. 1.3.1, п. 3.3.3	Инженер по охране труда Питенко Евгений Сергеевич
2	Не представлена проектная документация на реконструкцию электрических сетей корпусов №1-№4	ПТЭЭП п. 1.3.2 п 1.6.8	Инженер по охране труда Питенко Евгений Сергеевич

В соответствии с п 2.2 должностной инструкции утвержденной директором ГБУСОСЗН "Борисовский психоневрологический интернат" Долина Людмилой Николаевной от 13.11.2017 г, Питенко Евгений Сергеевич должен организовать своевременное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции электрооборудования выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет  
нарушений не выявлено нет

В ходе проведения проверки для проведения фотографирования было использовано техническое устройство \_\_\_\_\_

(наименование и модель технического устройства)

Фотофиксация была проведена по адресу: \_\_\_\_\_  
(наименование помещения)

Заявления, ходатайства лиц, уполномоченных присутствовать при фотофиксации или законного представителя юридического лица **поступали/не поступали**

(отметить нужное)

\_\_\_\_\_  
Ф.и.о., должность, подпись законного представителя юридического лица или представителя по доверенности, дата

\_\_\_\_\_  
Ф.и.о., наименование должности, подпись лица, вы-  
полнившего фотофиксацию

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесеня (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Объяснения Питечко Е.С., приказ о назначении ответственных лиц №458-од от 13.11.2017г, должностная инструкция ответственного за электрохозяйство.

Подписи лиц, проводивших проверку:

\_\_\_\_\_  
Д. Сеница  
Сеница Д.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
представитель ГБУСОСЗН "Борисовский психоневрологический интернат" по доверенности №918 от 16.11.2017г Питечко Евгений Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"\_17\_" ноября 2017\_ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

